

上海城建职业学院奉贤校区、杨浦校区消防智能化物联网设备采购项目（包件二：上海城建职业学院杨浦校区消防智能化物联网设备采购项目）成交公告
（招标编号：2025-0609-cn-2）

公示结束时间：2025年11月25日

一、评标情况

标段(包)[002]上海城建职业学院奉贤校区、杨浦校区消防智能化物联网设备采购项目（包件二）：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：万物联霖（上海）物联网科技有限公司，投标报价：14.1万元，质量：符合磋商文件要求，工期/交货期/服务期：5天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(万物联霖（上海）物联网科技有限公司)的项目负责人：//；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(万物联霖（上海）物联网科技有限公司)的资格能力条件：符合磋商文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(万物联霖（上海）物联网科技有限公司)的评标情况：本项目采用综合评分法，万物联霖（上海）物联网科技有限公司技术无偏离，投标报价最低、实施方案最好、人员配置较好、培训方案完整、售后服务最佳、业绩较多，因此万物联霖（上海）物联网科技有限公司总得分最高，为90.33分，推荐为成交单位。；

二、提出异议的渠道和方式

对成交结果有异议的，可以在成交公告公布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将依法不予受理。

徐汇区钦江路88号东楼626室 朱新婷 63820186*8123 邮箱:
261910191@qq.com

三、其他

- 1、评审小组：叶斗彪、郎军、朱世慧。
- 2、本项目的代理服务费按5000元向成交供应商收取。

四、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

五、联系方式

招 标 人：上海城建职业学院
地 址：上海市奉贤区南亭公路2080号
联 系 人：何老师
电 话：31151012
电子邮件：/

招标代理机构：上海教育建设管理咨询有限公司
地 址：徐汇区钦江路88号东楼626室
联 系 人：朱新婷
电 话：63820186*8123
电子邮件：261910191@qq.com

朱新婷

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）




附件四、报价分类明细表格式

项目名称：上海城建职业学院奉贤校区、杨浦校区消防智能化物联网设备采购项目


包件号：包件二

项目编号：包件二 2025-0609-cn-2


序号	货物名称	产地及来源地	厂家、品牌及规格型号	配置	单价	数量	总价
I	用户信息传输装置	江苏无锡	无锡富贝电子科技有限公司/富贝/FB-2018C	(1) 用户信息传输装置取得应急管理消防产品合格评定中心采用国家标准 (GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统》) 的产品认证证书。 (2) 用户信息传输装置取得国家消防电子产品质量监督检验中心采用国家标准 (GB26875.1-2011《城市消防远程监控系统》) 的型式试验报告。 (3) 用户信息传输装置应具有接收、传输火警、故障、怠管、反馈、复位等信息； (4) 用户信息传输装置具有手动报警功能； (5) 用户信息传输装置具有指纹与身份证查询、拍照功能，并有声音和显示屏体显示查询状态及结果（查询时通过身份证阅读器读取身份证信息，同时拍摄应答人员照片进行比对，甄别应答人员是否持证上岗）； (6) 用户信息传输装置具有彩色液晶显示屏显示，分辨率 1024*600，显示范围 7 英寸，液晶屏幕亮度可调整； (7) 用户信息传输装置具有本机故障报警、本机自检、传输信息状态指示灯、本机状态指示灯等功能； (8) 用户信息传输装置能检测出和数据中心以及外围设备的	2800	1	2800




				通讯状态、无线信号强度并在显示屏中明显体现； (9) 用户信息传输装置具有语音提示功能，音量大小要可调整； (10) 用户信息传输装置具有双模网络（有线及无线），双通道向监控中心传输数据，当一条线路发生故障时可以自动切换到备用链路功能； (11) 用户信息传输装置支持4G全网通系统、有线、NB、WIFI等多种通讯方式，使用无线时能支持APN功能； (12) 用户信息传输装置可选配LoRa模块，让本机作为LoRa网关使用； (13) 用户信息传输装置能将火灾系统的异常信息和状态体现在显示屏上； (14) 单个用户信息传输装置能接入五台不同品牌型号的报警主机； (15) 用户信息传输装置具有一键查询报警信息和状态信息功能； (16) 用户信息传输装置能变换工作模式，体现当前消防系统是月检还是正常监视状态； (17) 用户信息传输装置具有二级安全机制； (18) 用户信息传输装置工作电压：AC220V(187V~242V), 50Hz； (19) 用户信息传输装置支持外接存储，可通过SDCard/USB存储器方式扩展存储空间； (20) 用户信息传输装置具有黑匣子功能，能存储9999条历史记录； (21) 支持各种参数本机按键写入，图形化界面，直观，易操作，有良好的交互性； (22) 火灾系统报警范围与报			
--	--	--	--	---	--	--	--




				警分区自定义编程，满足多种功能的应用。 (23) 用户信息传输装置具有接入灭火系统信息（压力、液位、状态等）功能； (24) 用户信息传输装置具有2路模拟量输入，2路无源开关量输入，2路继电器输出，可通过扩展板扩展到6路模拟量输入，6路无源开关量输入，6路继电器输出； (25) 用户信息传输装置支持接入Modbus协议的各类传感器，在液晶显示屏实时数值； (26) 用户信息传输装置应具有本机GPS定位功能； (27) 用户信息传输装置具有3路RS232接口，1路RS485/CAN口； (28) 用户信息传输装置取得国家权威部门或机构出具的“计算机软件著作权登记证书”； (29) 用户信息传输装置取得国家权威部门或机构出具的“软件产品登记测试报告”； (30) 用户信息传输装置取得国家权威部门或机构出具的“软件产品登记证书”； (31) 用户信息传输装置取得国家权威部门或机构出具的“专利证书”。			
2	无线远程压力采集终端	北京	万霖消防技术有限公司/万霖/WANLIN-77D	(1) 通讯方式：4G、NB-IoT (2) 参数配置：本地蓝牙、远程 (3) 固件升级：本地蓝牙、远程 (4) 云平台：电信AEP (5) 数据间隔：采集间隔5分钟，发送间隔240分钟（采集间隔可设置，发送间隔可设置） (6) 连接接口：M20*1.5MM（其他接口可定制） (7) 测量范围：0~2.5MPa（其	1200	20	24000




				他量程可定制) (8) 过载压力: 6.0MPa (9) 精度等级: 0.5%FS (其他精度等级可定制) (10) 工作电流: 低功耗电流 40mA, 发送平均电流 60mA (11) 供电方式: 锂亚电池供电 (锂亚电池: 19Ah, CSQ12, 超长续航) (12) 工作环境: 温度: -20℃~70℃, 湿度: 95%RH (13) 防护等级: 设备 IP65 (源头 IP68)			
3	无线液位采集装置	北京	万霖测控技术有限公司/万霖/WANLIN-780	(1) 供电方式: 支持电池 (如 3.6V 锂电池) 或外接电源 (DC 24V) 供电。 (2) 待机功耗: 最低可达 10 μA, 工作电流在数据传输时短暂升至 20-60mA。 (3) 无线协议: 主流采用 GPRS, LoRa 或 NB-IoT, 部分支持 4G 通信。 (4) 传输距离: 开阔地带可达 3-5 公里, 复杂环境需配合中继器扩展。 (5) 数据传输速率: 最高支持 57600BPS, 默认采用 ASCII 命令格式。 (6) 液位测量精度: 默认 $\pm$0.1%FS, 部分型号支持更高精度。 (7) 量程覆盖: 0-200 米 (特殊定制可达 360 米), 压力量程支持 -0.1~100MPa。 (8) 工作温度: -10℃~60℃, 湿度 5%-85%RH。 (9) 防护等级: IP65/IP68 等级, 适应高温、高湿及强磁场环境。 (10) 信号输出: 支持 RS485, 4-20mA 电流, 开关量等多种形式。 (11) 数据存储: 本地循环存储历史数据, 支持远程配置参数与报警阈值。	1600	2	3200




				(12) 响应时间: 10ms。			
4	采集传输控制终端 (水泵控制柜)	北京	万霖消防技术有限公司/万霖/WANLIN-G02	(1) 采集传输控制终端支持 12 路开关量输入, 8 路模拟量输入, 4 路开关量输出, 2 路 RS485 总线输入, 2 路 RS232 配置端口; (2) 可通过扩展板扩展为 8 路继电器输出信号; 12 路模拟量信号, 14 路无源开关量输入信号; (3) 采集传输控制终端应支持无线 4G 全网通网络和有线以太网网络连到平台, 支持 APN 功能; (4) 采集传输控制终端支持 4 路控制输出接口, 能远程控制泵和风机的启停; (5) 采集传输控制终端具有 24V 备电功能; (6) 采集传输控制终端支持 USB 方式扩展存储; (7) 采集传输控制终端具有采集、传输和控制 3 种功能; (8) 采集传输控制终端具有彩色触摸屏功能, 触摸屏 10.1 英寸, 分辨率 1024*600, 亮度可调整; (9) 采集传输控制终端可通过触摸屏直接输入设备的网络参数, 并支持设备采集到的采集控制信号在屏中显示; (10) 可扩展 4G、NB-IOT 通信方式。 (11) 采集并实时监控显示消防泵、喷淋泵、防排烟控制柜的“电源状态、手/自动状态、启停状态、故障指示”等开关量信息状态, 以及本系统管网水压、水池液位、风压差、多功能电表、水表等模拟量信息状态。 ▲ (12) 提供封面具有 CMA、CNAS 标识的检测报告复印件, 并加盖供应商公章。	2200	3	6600



5	软件服务费	北京	万物联接 (上海)物联网科技 有限公司/ 万物联接 /wulixian fang.com	(1)支持“子账号登录”及“第三方”自行注册登录 (2)系统平台能在地图上根据距离筛选显示周边消防力量,含:室外消火栓、消防水源、微型消防站、消防中队、消防大队、消防支队等 (3)系统平台能在处理报警信息时上传视频、图片、文档等资料 (4)系统平台能查看报警在被处理过程中所处的阶段,如维修中、已完成等 (5)系统平台能在实时报警信息框中筛选所需显示的报警信息类型 (6)系统平台能根据报警类型、系统类型、设备类型等筛选出相关单位 (7)可视化一张图展示联网单位的系统信息,含:报警系统、灭火系统、电气火灾系统、防火分隔系统、气体灭火系统、燃气系统、应急疏散系统、无线烟感系统、手持烟感系统等; (8)系统应能设置自动拨打室内电话; (9)系统能查看灭火器总数、即将到期数量、到期时间等信息,已到期、已报废、灭火器重量,以及对应的维保、巡查、维修数据; (10)系统能派发巡检任务,实时查看巡检进度、未巡检设备等信息,并可生成记录与报表导出; (11)系统能派发维保任务,实时查看维保进度、未处理维保等信息,并可生成记录与报表导出; (12)系统能派发维修任务,实时查看维修进度、未处理维修等信息,并可生成记录与报表导出;	14000	3	42000
---	-------	----	---	---	-------	---	-------



				(13) 系统能查看设备异常/正常/维修的状态,查看设备对应的维保巡查维修数据; (14) 系统能查看维保巡查项目的进度信息,查看项目对应的人员/设备/任务信息; (15) 系统能查看人员分配的维保/巡查/维修任务执行进度,以及人员具体的任务执行状态; (16) 系统能在线全景学习消防知识、实操演练、考核测试等; (17) 系统能接收实时显示火警、故障、监管、反馈等信息; (18) 系统能接收实时显示压力、液位、温湿度等信息; (19) 系统能接收实时显示消防水泵、防排烟风机控制柜的双电源、启停、手自动等信息; (20) 系统能接收实时显示电气控制柜的电压、电流、线缆温度、剩余电流等信息; (21) 系统能对消防室值班人员进行实时查岗,并可以扩展通过身份证进行在线查岗; (22) 系统能扩展实时显示其他消防设施状态信息; (23) 系统能实时监控用户信息传输装置在线状态; (24) 系统能实时地图显示全区方位内社会单位消防设施运行状况; (25) 系统能根据行政区划将联网单位进行归类划分; (26) 系统能按照不同需求(按照时间段、社会单位等)查询信息,并按需求导出信息报表; (27) 系统具有BS架构设计,方便社会单位可以根据其角色权限管理自身单位信息; (28) 系统能实时查看社会单位用户登陆平台状况及其在线率;			
--	--	--	--	---	--	--	--



				(29) 系统对于联网单位中接入的设备既可以通过图标查看也可通过列表查看 (30) 系统支持对联网单位的火灾报警控制器进行远程操作功能 (31) 系统能通过其自己账户,配置CRT地图,并能导入平台; (32) 系统能在社会单位探测器动作后自动联动报警区域相关视频进行远程确认; (33) 系统能对巡检人员下发查询功能,以确认巡检人员是否正在正常巡检; (34) 系统能向社会单位责任人发送报警异常短信,进行报警提示; (35) 系统平台能接入多种按国标生产的用户信息传输装置; (36) 单套系统平台能接入5000家单位信息; (37) 系统能手机APP和小程序实时监测消防设施状态; (38) 系统能接入网络摄像头,能够查看摄像头的实时视频; (39) 系统有对单位进行报表统计的功能,统计每家单位的告警信息、查询应答、维保、巡查、维修等模块的信息,支持导出打印功能; (40) 系统有对单位进行评比打分的功能,分析单位的告警处理、维保巡查执行情况、资料完整度、查询应答情况等等,且支持自定义各个维度的分数占比;			
6	技术服务费(含与上海消防总队对接)	上海	万物互联(上海)网络科技有限公司/万物互联/WALL-DJ	(1) 专业培训:为了让终端用户能熟练操作和维护系统,我司提供必要的培训课程,涵盖日常管理、故障排除等方面的知识; (2) 售后服务:持续的技术支持和定期巡检有助于维持系统	30000	15	30000

				的高效运行,减少意外停机的风险。 (3) 系统运维和维护成本:包括软件升级、设备维修等。 (4) 定制化解决方案:根据客户的具体需求提供多种配置方案,如特定类型的传感器、特殊环境下的安装条件或是与其他现有系统的对接。			
7	通讯卡	北京	中国移动北京通州分公司/中国移动/12G 每年	(1) 网络制式:LTE (Long Term Evolution) 或 LTE-Advanced (2) 理论下行速度:最高可达 300Mbps (LTE) 或最高可达 1Gbps (LTE-Advanced) (3) 实际上传速度:最高可达 75Mbps (LTE) 或最高可达 1Gbps (LTE-Advanced) (4) 通信速率:理论下行速率 100Mbps, 上行速率 50Mbps	60	28	1560
8	RVS2*1.5 电源线	北京	北京京微来电气有限公司/德方西/RVS 21.5(国标纯铜芯)	(1) 芯数范围:软线的芯数 2 芯, 单芯为 1.5mm²。 (2) 材料:采用铜芯聚氯乙烯绝缘和铜芯聚氯乙烯护套。 (3) 电压等级:交流电压 450/750V。 (4) 长期允许工作温度:70℃。 (5) 敷设温度:电缆的敷设温度应 0℃。 (6) 外径:对于外径 25mm 的电缆,有特定的允许弯曲半径要求。	8	200	1600
9	KDG20 电线管	上海	优耐特管业科技有限责任公司/优耐特/KDG20(Φ20mm,壁厚 1.5mm,材质 Q235B)	(1) 规格尺寸:Φ20, 外径 20mm, 外径公差-0.3mm, 壁厚公差±0.05mm。 (2) 管壁厚度:管壁厚度 1.0mm 至 1.2mm 之间。 (3) 电性能:具有良好的电气性能,如导电性好、阻燃、耐腐蚀等。 (4) 连接方式:采用套接尔压式连接方式,使用专用的扣压式管接件和压接钳进行连接。 (5) 工作温度:工作温度在-	18	50	900

				10℃至+60℃之间。 (6) 弯曲半径：弯曲半径管径的5倍，以避免管子在弯曲处发生变形或损坏。 (7) 保护层厚度：1.0mm至1.5mm之间。 (8) 敷设方式：采用明敷或暗敷的方式进行敷设，敷设时需注意管子的弯曲半径和固定点的问题。			
10	安装辅材	上海	万物联靠(上海)物联网科技有限公司/万物联靠/WULL-A2	三通、绝缘胶带、螺栓、螺母等	3340	1	3340
11	安装调试	上海	万物联靠(上海)物联网科技有限公司/万物联靠/WULL-TS	确保物联网系统能实现对校园内消防设施的实时监控、智能预警与高效管理。并将火灾自动报警系统、固定灭火系统和防排烟系统监控信息实时上传至本市消防支队大数据应用平台，确保数据的真实性和完整性。	27000	1	27000
报价合计							143000

说明：

- (1) 所有价格均系用人民币表示，精确到个數位。
- (2) 投标人应按照《项目概况及招标需求》和《投标人须知》以及行业定价要求报价。
- (3) 投标人应根据分类报价费用情况编制明细费用表并随本表一起提供。
- (4) 分项目明细报价合计应与开标一览表报价相等。

投标人授权代表签字：_____

投标人（公章）：万物联靠(上海)物联网科技有限公司

日期：2025年11月24日



附件十三、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(上海城建职业学院)的(上海城建职业学院奉贤校区、杨浦校区消防智能化物联网设备采购项目)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (用户信息传输装置),属于(工业);制造商为(无锡真贝电子科技有限公司),从业人员8人,营业收入为200万元,资产总额为130.871727万元,属于(微型企业);
2. (无线远程压力采集终端),属于(工业);制造商为(万霖消防技术有限公司),从业人员151人,营业收入为1138.77万元,资产总额为5057.84万元,属于(中小型企业);
3. (无线液位采集装置),属于(工业);制造商为(万霖消防技术有限公司),从业人员151人,营业收入为1138.77万元,资产总额为5057.84万元,属于(中小型企业);
4. (采集传输控制终端(制泵)),属于(工业);制造商为(万霖消防技术有限公司),从业人员151人,营业收入为1138.77万元,资产总额为5057.84万元,属于(中小型企业);
5. (软件服务费),属于(工业);制造商为(中国移动北京通州分公司),从业人员12人,营业收入为418.481023万元,资产总额为130.871727万元,属于(小型企业、微型企业);
6. (技术服务费(含与上海消防总队对接)),属于(工业),制造商为(万物智联(上海)物联网科技有限公司),从业人员12人,营业收入为418.481023万元,资产总额为130.871727万元,属于(小型企业、微型企业);
7. (通讯卡),属于(工业);制造商为(中国移动北京通州分公司),从业人员123人,营业收入为2036.377万元,资产总额为4148.667万元,属于(中小型企业);
8. (RVS2*1.5电源线),属于(工业);制造商为(北京宸德荣电气有限

公司》，从业人员 18 人，营业收入为 1514 万元，资产总额为 406.19 万元，属于（中小型企业）；

9. （KRG20 电线管），属于（工业）；制造商为（优耐特管业科技有限责任公司），从业人员 26 人，营业收入为 2551 万元，资产总额为 449 万元，属于（中小型企业）；

10. （安装辅材），属于（工业）；制造商为（万物联霖（上海）物联网科技有限公司），从业人员 12 人，营业收入为 418.481023 万元，资产总额为 130.871727 万元，属于（小型企业、微型企业）；

11. （安装调试），属于（工业）；制造商为（万物联霖（上海）物联网科技有限公司），从业人员 12 人，营业收入为 418.481023 万元，资产总额为 130.871727 万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上制造商企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：万物联霖（上海）物联网科技有限公司

日期：2025 年 11 月 24 日

